Dekl.id:380917

Husets energianvändning



Energideklaration för Utlandagatan 12, Göteborg.

Detta hus använder 102 kWh/m² och år, varav el 16 kWh/m².

Liknande hus 101–124 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².

Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2011-01-28 av:

Björn Sjöholm, ÅF-Infrastruktur AB

Boverket